

認 定 書

国住指第 4322 号
平成 27 年 3 月 20 日

クボタシーアイ株式会社
代表取締役社長 田畑 勝治 様

国土交通大臣 太田 昭宏



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ（防火区画貫通部 1 時間遮炎性能）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
PS060FL-0471-1
2. 認定をした構造方法等の名称
排水管／モルタル・アルミニウムはく張ガラスクロス張パルプ混入ロック
ウールフェルト充てん
／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。