


# 認 定 書

国住指第 2972 号  
平成 30 年 12 月 28 日

株式会社クボタケミックス  
代表取締役社長 田畑 勝治 様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ（防火区画貫通部 1 時間遮炎性能）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
PS060FL-0471-3
2. 認定をした構造方法等の名称  
排水管／モルタル・アルミニウムはく張ガラスクロス張パルプ混入ロック  
ウールフェルト充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。