

性能評定書

設備機器の種別	防火材等（令8区画貫通配管等）
型式記号	VL-1
申請者	住所 大阪府堺市西区石津西町14-2
	名称 クボタシーアイ株式会社
	代表者氏名 代表取締役社長 田畑 勝治
性能評定番号	RK27-002号
性能評定年月日	平成27年2月25日
性能評定有効期限	平成30年3月31日
性能評定の内容	標記令8区画貫通配管等は、別記評定条件の範囲内で使用する場合において、「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」（平成7年消防予第53号）記1(2)に定める基準を満たすものであり、消防法施行令第8条に規定する開口部がない耐火構造の床と同等の性能を有するものと認められる。 対象：床

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 襲 田 正 徳

