別記様式

発行番号更2023-3164号

性　能　評　定　書

設備機器の種別		防火材等（共住区画貫通配管等）
型　式　記　号		延焼防止機能付排水管
申請者	住　　所	大阪府堺市西区石津西町１４－２
	名　　称	株式会社クボタケミックス
	代表者氏名	代表取締役社長　高山　純
性能評定番号		KK28-012号
性能評定年月日		平成28年（2016年）12月22日
性能評定有効期限		令和08年（2026年）03月31日
性能評定の内容		標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成１７年消防庁告示第４号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。 対象：床

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第５条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

FESC

一般財団法人 日本消防設備安全センター
理事長　北　崎　秀　一